

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

LECOUSSE

Délégation Départementale d'Ille-et-Vilaine
Département Santé-environnement

Rennes, le 6 octobre 2026

FOUGERES

(0023)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	mardi 08 septembre 2026 à 14h10			
Installation	UDI	000373	FOUGERES_DOMAINE_LECOUSSE	par :	JULIEN GASTINE			
Point de surveillance	P	0000000774T	BOURG	Type visite :	BB			
Localisation exacte	MAIRIE CUISINE			Motif :	CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS			
Mesures in situ :				Résultats	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)				0 qualitatif				
Couleur (qualitatif)				0 qualitatif				
Saveur (qualitatif)				0 qualitatif				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL								
Température de l'eau				19,3 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
pH				7,7 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION								
Chlore combiné				0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore libre				0,41 mg(Cl2)/L				
Chlore total				0,46 mg(Cl2)/L				

ANALYSE PAR : LABORATOIRE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT ET SANTÉ (LERES) 3501

(15 avenue du Professeur Léon-Bernard - CS 74312 - 35 043 RENNES cedex Tél : 02 99 02 29 22)

Type d'analyse : B (Code SISE : 00187106)	Dossier : 26.4247.1	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)					
		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>			
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		Résultats						
Coloration		<5 mg(Pt)/L					15,00	
Turbidité néphélométrique NFU		<0,20 NFU					2,00	
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS								
Benzène		<0,25 µg/L		1,00				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS								
Chlorure de vinyl monomère		<0,10 µg/L		0,50				
Dichloroéthane-1,2		<0,50 µg/L		3,00				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2		<0,50 µg/L		10,00				
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène		<SEUIL µg/L		10,00				
Trichloroéthylène		<0,50 µg/L		10,00				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL								
Température de mesure du pH		17,8 °C						
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES								
Acrylamide		<0,050 µg/L		0,10				
Bisphénol A		<0,050 µg/L		2,50				
Epichlorohydrine		<0,100 µg/L		0,10				

Type d'analyse : B (Code SISE : 00187106)	Dossier : 26.4247.1	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0,0 mg(CO3),				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 (3)	3 qualitatif			1,00	2,00
Hydrogénocarbonates	119,6 mg/L				
pH	7,9 unité pH			6,50	9,00
pH d'équilibre à la t° échantillon	8,0 unité pH				
Titre alcalimétrique	0,0 °f				
Titre alcalimétrique complet	9,8 °f				
Titre hydrotimétrique	14,0 °f				
FER ET MANGANESE					
Fer total	<20 µg/L				200,00
Manganèse total	<5,0 µg/L				50,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE					
Benzo(a)pyrène *	<0,0020 µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,010 µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,010 µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,010 µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,010 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,020 µg/L		0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,020 µg/L		0,10		
1-(4-isopropylphenyl)-urée	<0,020 µg/L		0,10		
2,6-Diethylaniline	<0,020 µg/L		0,10		
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,020 µg/L		0,10		
2-[(carbamimidoylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,Ndimethylpyrid	<0,020 µg/L		0,10		
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide	<0,020 µg/L		0,10		
Chloro-4 Méthylphénol-2	<0,050 µg/L		0,10		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020 µg/L		0,10		
Chlorothalonil métabolite SYN507900	<0,020 µg/L		0,10		
CMBA	<0,020 µg/L		0,10		
DDD-2,4'	<0,0020 µg/L		0,10		
DDD-4,4'	<0,0020 µg/L		0,10		
DDE-2,4'	<0,0020 µg/L		0,10		
DDE-4,4'	<0,0020 µg/L		0,10		
Desméthylisoproturon	<0,020 µg/L		0,10		
Desmethyl-pirimicarb	<0,020 µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,020 µg/L		0,10		
Heptachlore époxyde	<SEUIL µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,0020 µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde trans	<0,0020 µg/L		0,03		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,020 µg/L		0,10		
Ioxynil	<0,020 µg/L		0,10		
Methyl-3-hydroxyphenylcarbamate	<0,020 µg/L		0,10		
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,020 µg/L		0,10		
Métolachlore métabolite CGA 368208	<0,020 µg/L		0,10		
N,N-diméthyl-N'-phénylsulfamide	<0,020 µg/L		0,10		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,020 µg/L		0,10		
Prothioconazole-Desthio	<0,020 µg/L		0,10		
Pyridafol	<0,020 µg/L		0,10		
SAA Acétochlore	<0,020 µg/L		0,10		
Terbutylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,020 µg/L		0,10		
Terbutylazine métabolite LM5	<0,020 µg/L		0,10		
Terbutylazine métabolite LM6	<0,020 µg/L		0,10		
Tétrahydrophthalimide	<0,020 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
AMPA	<0,025 µg/L				
CGA 354742	<0,020 µg/L				
CGA 369873	<0,020 µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,036 µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,020 µg/L				

	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
Diméthénamide OXA	<0,020 µg/L				
ESA acetochlore	<0,020 µg/L				
ESA alachlore	0,060 µg/L				
ESA metazachlore	<0,020 µg/L				
ESA metolachlore	0,089 µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,100 µg/L				
OXA acetochlore	<0,020 µg/L				
OXA metazachlore	<0,020 µg/L				
OXA metolachlore	<0,020 µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS					
2,6 Dichlorobenzamide	<0,020 µg/L		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,020 µg/L		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,020 µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl	0,020 µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,020 µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,020 µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	<0,020 µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,020 µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	<0,020 µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,020 µg/L		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020 µg/L		0,10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,020 µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,020 µg/L		0,10		
Simazine hydroxy	<0,020 µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,020 µg/L		0,10		
MINERALISATION					
Calcium	38,6 mg/L				
Chlorures	29,6 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	381 µS/cm			200,00	1100,00
Magnésium	5,78 mg(Mg)/L				
Potassium	1,93 mg/L				
Sodium	19,9 mg/L				200,00
Sulfates	14,3 mg/L				250,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Aluminium total µg/l	<10 µg/L				200,00
Antimoine	<0,50 µg/L		10,00		
Arsenic	<0,20 µg/L		10,00		
Baryum	0,0233 mg/L				0,70
Bore mg/L	<0,10 mg/L		1,50		
Cadmium	0,038 µg/L		5,00		
Chrome total	<1,0 µg/L		50,00		
Cuivre	0,0288 mg(Cu)/L		2,00		1,00
Cyanures totaux	<5 µg(CN)/L		50,00		
Fluorures mg/L	0,033 mg/L		1,50		
Mercuré	<0,045 µg/L		1,00		
Nickel	4,5 µg/L		20,00		
Plomb	<1,0 µg/L		10,00		
Sélénium	<1,0 µg(Se)/L		20,00		
Uranium en µg/l	<0,50 µg/L		30,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,4 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,03 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,68 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	34,1 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,02 mg/L		0,50		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE					
Activité alpha globale en Bq/L	<0,04 Bq/L				
Activité bêta attribuable au K40	0,05 Bq/L				
Activité bêta globale en Bq/L	<0,06 Bq/L				

Type d'analyse : B (Code SISE : 00187106)	Dossier : 26.4247.1					
		Résultats	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)		
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
Activité bêta glob. résiduelle Bq/L		<0,04 Bq/L				
Activité Tritium (3H)		<7,0 Bq/L				100,00
Dose indicative		<0,1 mSv/a				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h		3 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h		63 n/mL				
Bactéries coliformes /100mL-MS		0 n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml		0 n/(100mL				0
Entérocoques /100mL-MS		0 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF		0 n/(100mL		0		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore		<0,020 µg/L		0,10		
Alachlore		<0,020 µg/L		0,10		
Ametoctradine		<0,020 µg/L		0,10		
Beflubutamide		<0,020 µg/L		0,10		
Benalaxyl-M		<0,020 µg/L		0,10		
Boscalid		<0,020 µg/L		0,10		
Carboxine		<0,020 µg/L		0,10		
Cyazofamide		<0,020 µg/L		0,10		
Cymoxanil		<0,020 µg/L		0,10		
Dichlormide		<0,010 µg/L		0,10		
Diméthénamide		<0,020 µg/L		0,10		
Fluopicolide		<0,020 µg/L		0,10		
Fluopyram		<0,020 µg/L		0,10		
Isoxaben		<0,020 µg/L		0,10		
Mandipropamide		<0,020 µg/L		0,10		
Métazachlore		<0,020 µg/L		0,10		
Métolachlore		<0,020 µg/L		0,10		
Napropamide		<0,010 µg/L		0,10		
Oryzalin		<0,020 µg/L		0,10		
Pethoxamide		<0,020 µg/L		0,10		
Propachlore		<0,020 µg/L		0,10		
Propyzamide		<0,020 µg/L		0,10		
Pyroxsulame		<0,020 µg/L		0,10		
Sedaxane		<0,020 µg/L		0,10		
Tébutam		<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4-D		<0,020 µg/L		0,10		
2,4-DB		<0,020 µg/L		0,10		
2,4-MCPA		<0,020 µg/L		0,10		
2,4-MCPB		<0,020 µg/L		0,10		
Dichlorprop		<0,020 µg/L		0,10		
Mécoprop		<0,020 µg/L		0,10		
Triclopyr		<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES						
Asulame		<0,020 µg/L		0,10		
Carbaryl		<0,020 µg/L		0,10		
Carbendazime		<0,020 µg/L		0,10		
Carbétamide		<0,020 µg/L		0,10		
Carbofuran		<0,020 µg/L		0,10		
Chlorprophame		<0,010 µg/L		0,10		
Propamocarbe		<0,020 µg/L		0,10		
Prosulfocarbe		<0,010 µg/L		0,10		
Pyrimicarbe		<0,020 µg/L		0,10		
Triallate		<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
2,4-D-isopropyl ester		<0,010 µg/L		0,10		
Acétamiprid		<0,020 µg/L		0,10		
Aclonifen		<0,010 µg/L		0,10		
Anthraquinone (pesticide)		<0,010 µg/L		0,10		

Type d'analyse : B (Code SISE : 00187106)	Dossier : 26.4247.1		Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS						
Benfluraline		<0,010 µg/L		0,10		
Benoxacor		<0,010 µg/L		0,10		
Bentazone		<0,020 µg/L		0,10		
Benzovindiflupyr		<0,020 µg/L		0,10		
Bifenox		<0,010 µg/L		0,10		
Bixafen		<0,020 µg/L		0,10		
Bromacil		<0,020 µg/L		0,10		
Chlorantraniliprole		<0,020 µg/L		0,10		
Chloridazone		<0,020 µg/L		0,10		
Chlormequat		<0,03 µg/L		0,10		
Chlorothalonil		<0,010 µg/L		0,10		
Clethodime		<0,020 µg/L		0,10		
Clomazone		<0,010 µg/L		0,10		
Clopyralid		<0,020 µg/L		0,10		
Cloquintocet-mexyl		<0,010 µg/L		0,10		
Clothianidine		<0,020 µg/L		0,10		
Cycloxydime		<0,020 µg/L		0,10		
Cyprodinil		<0,020 µg/L		0,10		
Cyprosulfamide		<0,020 µg/L		0,10		
Dichlobénil		<0,010 µg/L		0,10		
Dichloropropylène-1,3 total		<SEUIL µg/L		0,10		
Dicofol		<0,010 µg/L		0,10		
Diflufénicanil		<0,010 µg/L		0,10		
Diméthomorphe		<0,020 µg/L		0,10		
Diquat		<0,03 µg/L		0,10		
Ethofumésate		<0,010 µg/L		0,10		
Fénamidone		<0,020 µg/L		0,10		
Fenpropidin		<0,020 µg/L		0,10		
Fenpropimorphe		<0,020 µg/L		0,10		
Fipronil		<0,020 µg/L		0,10		
Flonicamide		<0,020 µg/L		0,10		
Fluazinam		<0,020 µg/L		0,10		
Flurochloridone		<0,010 µg/L		0,10		
Fluroxypir		<0,020 µg/L		0,10		
Fluroxypir-meptyl		<0,010 µg/L		0,10		
Flurtamone		<0,020 µg/L		0,10		
Flutolanil		<0,010 µg/L		0,10		
Fluxapyroxad		<0,020 µg/L		0,10		
Fomesafen		<0,020 µg/L		0,10		
Fosetyl-aluminium		<0,025 µg/L		0,10		
Glufosinate		<0,010 µg/L		0,10		
Glyphosate		<0,010 µg/L		0,10		
Hydrazide maleïque		<0,050 µg/L		0,10		
Imazalile		<0,020 µg/L		0,10		
Imazamox		<0,020 µg/L		0,10		
Imazaquine		<0,020 µg/L		0,10		
Imidaclopride		<0,020 µg/L		0,10		
Iprodione		<0,020 µg/L		0,10		
Isoxaflutole		<0,050 µg/L		0,10		
Lenacile		<0,010 µg/L		0,10		
Mefenpyr diethyl		<0,010 µg/L		0,10		
Méfentrifluconazole		<0,020 µg/L		0,10		
Mepiquat		<0,03 µg/L		0,10		
Métalaxyle		<0,020 µg/L		0,10		
Métaldéhyde		<0,020 µg/L		0,10		
Métosulam		<0,050 µg/L		0,10		
Metrafenone		<0,020 µg/L		0,10		
Oxadixyl		<0,010 µg/L		0,10		
Paclobutrazole		<0,020 µg/L		0,10		
Paraquat		<0,03 µg/L		0,10		

Type d'analyse : B (Code SISE : 00187106)	Dossier : 26.4247.1	<i>Limites de qualité (1)</i>		<i>Références de qualité (2)</i>	
	<i>Résultats</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
PESTICIDES DIVERS					
Pencycuron	<0,020 µg/L		0,10		
Pendiméthaline	<0,010 µg/L		0,10		
Piclorame	<0,020 µg/L		0,10		
Picolinafen	<0,010 µg/L		0,10		
Pinoxaden	<0,020 µg/L		0,10		
Prochloraze	<0,020 µg/L		0,10		
Propoxycarbazone	<0,050 µg/L		0,10		
Pymétozine	<0,020 µg/L		0,10		
Pyriméthanil	<0,020 µg/L		0,10		
Quinmerac	<0,020 µg/L		0,10		
Quinoxifen	<0,010 µg/L		0,10		
Silthiofam	<0,020 µg/L		0,10		
Spiroxamine	<0,020 µg/L		0,10		
Tétraconazole	<0,010 µg/L		0,10		
Thiabendazole	<0,020 µg/L		0,10		
Thiaclopride	<0,020 µg/L		0,10		
Thiamethoxam	<0,020 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	0,020 µg/L		0,50		
Trifluraline	<0,0020 µg/L		0,10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Bromoxynil	<0,020 µg/L		0,10		
Dicamba	<0,020 µg/L		0,10		
Dinitrocrésol	<0,020 µg/L		0,10		
Dinoseb	<0,020 µg/L		0,10		
Dinoterbe	<0,020 µg/L		0,10		
Pentachlorophénol	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Aldrine	<0,0020 µg/L		0,03		
DDT-2,4'	<0,0020 µg/L		0,10		
DDT-4,4'	<0,0020 µg/L		0,10		
Dieldrine	<0,0020 µg/L		0,03		
Dimétachlore	<0,010 µg/L		0,10		
Endosulfan alpha	<0,0020 µg/L		0,10		
Endosulfan bêta	<0,0020 µg/L		0,10		
Endosulfan total	<SEUIL µg/L		0,10		
HCH alpha	<0,0020 µg/L		0,10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL µg/L		0,10		
HCH bêta	<0,0020 µg/L		0,10		
HCH delta	<0,0020 µg/L		0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,0020 µg/L		0,10		
Heptachlore	<0,0020 µg/L		0,03		
Hexachlorobenzène	<0,0020 µg/L		0,10		
Oxadiazon	<0,010 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Chlorfenvinphos	<0,010 µg/L		0,10		
Chlorpyriphos éthyl	<0,010 µg/L		0,10		
Dichlorvos	<0,010 µg/L		0,10		
Diméthoate	<0,010 µg/L		0,10		
Ethephon	<0,025 µg/L		0,10		
Ethoprophos	<0,010 µg/L		0,10		
Fosthiazate	<0,020 µg/L		0,10		
Pyrimiphos méthyl	<0,010 µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
Cyperméthrine	<0,020 µg/L		0,10		
Piperonil butoxide	<0,010 µg/L		0,10		
Tefluthrine	<0,010 µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES					
Azoxystrobine	<0,020 µg/L		0,10		
Dimoxystrobine	<0,020 µg/L		0,10		
Kresoxim-méthyle	<0,010 µg/L		0,10		

Type d'analyse : B (Code SISE : 00187106)	Dossier : 26.4247.1				
		Résultats	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)	
			inférieure	supérieure	inférieure supérieure
PESTICIDES STROBILURINES					
Pyraclostrobine	<0,020 µg/L			0,10	
Trifloxystrobine	<0,020 µg/L			0,10	
PESTICIDES SULFONYLUREES					
Amidosulfuron	<0,020 µg/L			0,10	
Foramsulfuron	<0,050 µg/L			0,10	
Mésosulfuron-méthyl	<0,020 µg/L			0,10	
Metsulfuron méthyl	<0,020 µg/L			0,10	
Nicosulfuron	<0,020 µg/L			0,10	
Prosulfuron	<0,020 µg/L			0,10	
Sulfosulfuron	<0,020 µg/L			0,10	
Thifensulfuron méthyl	<0,020 µg/L			0,10	
Triflusulfuron-methyl	<0,020 µg/L			0,10	
Tritosulfuron	<0,020 µg/L			0,10	
PESTICIDES TRIAZINES					
Améthryne	<0,020 µg/L			0,10	
Atrazine	<0,020 µg/L			0,10	
Cybutryne	<0,020 µg/L			0,10	
Flufenacet	<0,020 µg/L			0,10	
Métamitrone	<0,020 µg/L			0,10	
Métribuzine	<0,020 µg/L			0,10	
Simazine	<0,020 µg/L			0,10	
Terbuthylazin	<0,020 µg/L			0,10	
Terbutryne	<0,020 µg/L			0,10	
Triazoxide	<0,020 µg/L			0,10	
PESTICIDES TRIAZOLES					
Aminotriazole	<0,10 µg/L			0,10	
Bromuconazole	<0,020 µg/L			0,10	
Cyproconazol	<0,010 µg/L			0,10	
Difénoconazole	<0,020 µg/L			0,10	
Epoxyconazole	<0,010 µg/L			0,10	
Fenbuconazole	<0,010 µg/L			0,10	
Florasulam	<0,020 µg/L			0,10	
Fludioxonil	<0,020 µg/L			0,10	
Metconazol	<0,010 µg/L			0,10	
Propiconazole	<0,010 µg/L			0,10	
Tébuconazole	<0,010 µg/L			0,10	
Thiencarbazone-methyl	<0,020 µg/L			0,10	
Triadimenol	<0,020 µg/L			0,10	
Triticonazole	<0,020 µg/L			0,10	
PESTICIDES TRICETONES					
Mésotrione	<0,020 µg/L			0,10	
Sulcotrione	<0,020 µg/L			0,10	
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Chlortoluron	<0,020 µg/L			0,10	
Diuron	<0,020 µg/L			0,10	
Ethidimuron	<0,020 µg/L			0,10	
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,020 µg/L			0,10	
Isoproturon	<0,020 µg/L			0,10	
Linuron	<0,020 µg/L			0,10	
Métabenzthiazuron	<0,020 µg/L			0,10	
Métobromuron	<0,020 µg/L			0,10	
Trinéxapac-éthyl	<0,020 µg/L			0,10	
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION					
Acide bromoacétique	<0,25 µg/L				
Acide dibromoacétique	1,5 µg/L				
Acide dichloroacétique	<0,25 µg/L				
Acide monochloroacétique	<0,25 µg/L				
Acides haloacétiques	1,5 µg/L			60,00	
Acide trichloroacétique	<1,0 µg/L				
Bromates	0,76 µg/L			10,00	

Type d'analyse : B (Code SISE : 00187106)	Dossier : 26.4247.1				
	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION					
Bromoforme	6,25 µg/L		100,00		
Chlorates en cas de traitement pouvant en générer	241 µg/L		700,00		
Chlorodibromométhane	7,69 µg/L		100,00		
Chloroforme	1,46 µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	3,49 µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	18,89 µg/L		100,00		
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)					
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,0050 µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,0010 µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,0010 µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	0,0012 µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	0,0032 µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,0010 µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	0,0012 µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	0,00083 µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	0,0050 µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,0010 µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,00040 µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,0010 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	0,00271 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	0,0031 µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	0,00232 µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	0,01956 µg/L		0,10		
Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA)	0,00662 µg/L				

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

(3) Les eaux doivent être à l'équilibre calcocarbonique ou légèrement incrustantes. L'étude de l'équilibre calco-carbonique permet de définir le caractère agressif ou entartrant de l'eau. Le résultat de cette caractérisation est ici présenté de la façon suivante : 0 = "eau incrustante", 1 = "eau légèrement incrustante", 2 = "eau à l'équilibre", 3 = "eau légèrement agressive", et 4 = "eau agressive".

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00181080)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais ne satisfaisant pas à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre équilibre calcocarbonique. Cette eau présente un caractère légèrement agressif mettant en évidence une insuffisance du traitement de neutralisation. Les modalités de traitement doivent être adaptées en conséquence. A noter par ailleurs, en ce point d'échantillonnage, la présence d'une flore revivifiable légèrement élevée et la présence de traces de pesticides.